

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ**

№ п/п	Дата проверки	Наименование электрооборудования	Конструкция заземления, его размеры и материал	Место нахождения заземлителя, глубина котлована, состояние почвы	Материал магистрального заземления, его параметры	Сечение заземляющего проводника	Состояние зажимных болтов, соединительного провода и брони кабеля	Сопротивление заземляющих проводников, Ом	Сопротивление заземления, Ом	Тип и номер измерительного прибора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19.05.2023.	Молниезвод №1	Путь h-1.2м	Сш№211 им А Байтурсынова	Катанка	d-10 мм <sup>2</sup>	В норме	0,040	2,25	С А6470N
2										



Испытание произвели **Гере Марғұлан**